

平行检验记录表

工程名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-0

检验对象分类		☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
名称		夹叉安装	实施单位	海盐恒阳新能源有限公司
其它			地点	兄弟标准件施工点
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	材料尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	±1cm
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	材料各孔洞	设计要求	游标卡尺测量	符合要求
6	镀锌层厚度	设计要求	镀锌测厚仪	符合要求
7				
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺		
检验人员		邵霞	检验日期	2020年6月12日