

平行检验记录表

工程名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-0

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
名称		支架安装	实施单位	嘉兴恒阳新能源科技有限公司
其它			地点	兄弟标准件
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检验方式	结果
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	符合要求
6	安装方向	方向正确	核对图纸检查	合格
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合要求
检验结论		支架安装符合要求。		
检验仪器及编号		钢卷尺。		
检验人员		郭 贾	检验日期	2020 年 6 月 29 日