

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-CL-001

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	预制混凝土管桩	材料型号规格	PHC300-AB-70-6 PHC300-AB-70-6.5 PHC300-AB-70-7 PHC300-AB-70-7.5 PHC400-AB-70-11 PHC400-AB-70-12
		生产厂家	/	使用部位	B 区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	外观良好、无破损、麻面	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	壁厚 (700mm)	±2mm	701、699、699		
4	长度	±2cm	600:599、598、600 650:651、650、649 700:700、701、699 750: 752、751、751 1100:1101、1100、1102 1200: 1201、1200、1199		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、米尺			
检验人员	周飞		检验日期	2020 年 06 月 19 日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-CL-002

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	预制混凝土管桩	材料型号规格	PHC300-AB-70-6.5 PHC300-AB-70-7 PHC300-AB-70-7.5 PHC400-AB-70-11 PHC400-AB-70-12
		生产厂家	/	使用部位	C 区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	外观	外观良好、无破损、麻面	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	壁厚 (700mm)	±2mm	702、699、698		
4	长度	±2cm	650:650、650、650 700:701、702、699 750: 751、752、751 1100:1100、1101、1100 1200:1201、1201、1199		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、米尺			
检验人员	周飞		检验日期	2020 年 06 月 29 日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-CL-003

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	预制混凝土管桩	材料型号规格	PHC300-AB-70-7 PHC300-AB-70-8 PHC300-AB-70-8.5 PHC400-AB-70-12
		生产厂家	/	使用部位	D 区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	外观	外观良好、无破损、麻面	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	壁厚（700mm）	±2mm	700、699、699		
4	长度	±2cm	700:699、698、700 800:798、799、800 850:850、849、852 1200: 1200、1201、1199		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、米尺			
检验人员	周飞		检验日期	2020 年 06 月 29 日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-CL-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	预制混凝土管桩	材料型号规格	PHC300-AB-70-6 PHC300-AB-70-6.5 PHC300-AB-70-7 PHC300-AB-70-7.5 PHC400-AB-70-11 PHC400-AB-70-12
		生产厂家	/	使用部位	E 区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	外观良好、无破损、麻面	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	壁厚 (700mm)	±2mm	701、698、698		
4	长度	±2cm	600:598、599、600 650:650、650、651 700:700、700、699 750: 752、752、750 1100:1100、1100、1101 1200: 1201、1201、1199		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、米尺			
检验人员	周飞		检验日期	2020 年 07 月 04 日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-CL-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	预制混凝土管桩	材料型号规格	PHC300-AB-70-6 PHC300-AB-70-6.5 PHC300-AB-70-7 PHC300-AB-70-7.5 PHC400-AB-70-11 PHC400-AB-70-12
		生产厂家	/	使用部位	F 区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
	序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注
1	外观	外观良好、无破损、麻面	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	壁厚（700mm）	±2mm	700、698、699		
4	长度	±2cm	600:599、599、600 650:651、651、650 700:701、701、700 750: 751、752、752 1100:1100、1101、1102 1200: 1200、1200、1200		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、米尺			
检验人员	周飞		检验日期	2020 年 07 月 22 日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-CL-006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	预制混凝土管桩	材料型号规格	PHC300-AB-70-6 PHC300-AB-70-6.5 PHC300-AB-70-7 PHC300-AB-70-7.5 PHC400-AB-70-11 PHC400-AB-70-12
		生产厂家	/	使用部位	G 区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	外观良好、无破损、麻面	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	壁厚 (700mm)	±2mm	699、699、700		
4	长度	±2cm	600:598、600、601 650:651、651、650 700:701、701、700 750: 751、752、750 1100:1100、1101、1099 1200: 1202、1201、1200		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、米尺			
检验人员	周飞		检验日期	2020 年 07 月 27 日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-BD-CL-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	/
		生产厂家	深圳市安泰科能源环保有限公司 天津中信德金属结构有限公司	使用部位	B 区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	外观	外观良好、无形变	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	镀锌层厚度	镀锌层厚度不小于国家规范要求	95 μm 、99 μm 、109 μm (符合要求)		
4					
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀层测厚仪			
检验人员	周飞		检验日期	2020 年 07 月 20 日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-BD-CL-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	/
		生产厂家	深圳市安泰科能源 环保有限公司 天津中信德金属结 构有限公司	使用部位	C 区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果		备 注
1	外观	外观良好、无形变	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	镀锌层厚度	镀锌层厚度不小 于国家规范要求	99 μm、87 μm、79 μm (符合要求)		
4					
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀层测厚仪			
检验人员	周飞		检验日期	2020 年 07 月 24 日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-BD-CL-009

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	/
		生产厂家	深圳市安泰科能源 环保有限公司 天津中信德金属结 构有限公司	使用部位	D 区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	外观	外观良好、无形变	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	镀锌层厚度	镀锌层厚度不小于国家规范要求	88 μm、81 μm、91 μm (符合要求)		
4					
5					
6					
7					
检验结论					
检验仪器及编号		镀层测厚仪			
检验人员	周飞		检验日期	2020 年 07 月 22 日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-BD-CL-0010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	/
		生产厂家	深圳市安泰科能源环保有限公司 天津中信德金属结构有限公司	使用部位	E区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	外观良好、无形变	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	镀锌层厚度	镀锌层厚度不小于国家规范要求	77 μm 、79 μm 、115 μm (符合要求)		
4					
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀层测厚仪			
检验人员	周飞		检验日期	2023年08月07日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-BD-CL-011

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	/
		生产厂家	深圳市安泰科能源 环保有限公司 天津中信德金属结 构有限公司	使用部位	F 区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	外观	外观良好、无形变	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	镀锌层厚度	镀锌层厚度不小 于国家规范要求	74 μm 、77.5 μm 、115 μm (符合要求)		
4					
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀层测厚仪			
检验人员	周飞		检验日期	2020年08月15日	

平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-BD-CL-012

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	/
		生产厂家	深圳市安泰科能源 环保有限公司 天津中信德金属结 构有限公司	使用部位	G 区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海宝冶集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	外观	外观良好、无形变	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	镀锌层厚度	镀锌层厚度不小于国家规范要求	110 μm、μm (符合要求)		
4					
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀层测厚仪			
检验人员	周承		检验日期	2020 年 08 月 20 日	