

# 平行检验记录表

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-TJ-PXJY-013

| 检验对象分类       |         |                        | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序                         |
|--------------|---------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 检验对象<br>基本信息 | 设备      | 设备名称                   |                             | 设备型号规格                                 |                                                     |
|              |         | 生产厂家                   |                             | 安装位置                                   |                                                     |
|              | 材料      | 材料名称                   | 预应力管桩                       | 材料型号规格                                 | PHCAB300*70-7、<br>PHCAB300*70-6.5<br>、PHCAB300*70-6 |
|              |         | 生产厂家                   | 江西抚州中恒管桩有限公司                | 使用部位                                   | 光伏区支架基础                                             |
|              | 工序      | 工序名称                   |                             | 实施单位                                   |                                                     |
|              |         | 其他                     |                             |                                        |                                                     |
| 序号           | 检 验 项 目 | 质量标准                   | 质量检验结果                      | 备 注                                    |                                                     |
| 1            | 管桩外观质量  | 无蜂窝, 漏筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无空隙 | 符合要求                        |                                        |                                                     |
| 2            | 管桩长度    | 7m                     | 符合设计及规范要求                   |                                        |                                                     |
| 3            | 管桩直径    | 300mm                  | 符合设计及规范要求                   |                                        |                                                     |
| 4            | 壁厚      | 70mm                   | 符合设计及规范要求                   |                                        |                                                     |
| 5            | 桩体弯曲    | <1/1000L               | 符合要求                        |                                        |                                                     |
|              |         |                        |                             |                                        |                                                     |
|              |         |                        |                             |                                        |                                                     |
|              |         |                        |                             |                                        |                                                     |
|              |         |                        |                             |                                        |                                                     |
|              |         |                        |                             |                                        |                                                     |
| 检验结论         |         |                        | 合格                          |                                        |                                                     |
| 检验仪器及编号      |         |                        | 钢卷尺、游标卡尺                    |                                        |                                                     |
| 检验人员         | 邵恒力     |                        | 检验日期                        | 2020年 07 月 08 日                        |                                                     |