

平行检验记录表

工程名称:蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-TJ-PXJY-016

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预应力管桩	材料型号规格	PHCAB300*70-7、 PHCAB300*70-6.5
		生产厂家	江西抚州中恒管桩有限公司	使用部位	光伏区支架基础
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	管桩外观质量	无蜂窝,漏筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无空隙	符合要求		
2	管桩长度	7m	符合设计及规范要求		
3	管桩直径	300mm	符合设计及规范要求		
4	壁厚	70mm	符合设计及规范要求		
5	桩体弯曲	<1/1000L	符合要求		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、游标卡尺		
检验人员	邱恒力	检验日期	2020年07月13日		