

平行检验记录表

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-TJ-PXJY-034

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	10#箱变区域预应力管桩施工	实施单位	中国电建集团江 西省电力设计院 有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	桩位偏差		设计要求	符合要求	
2	桩身检测		设计要求	符合要求	
3	桩顶标高		设计要求±50	符合要求	
4	承载力		设计要求	符合要求	
5	桩头焊接质量及防腐		设计及标准规范要求	符合要求	
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	邱恒力		检验日期	2020年 08 月 27 日	