

平行检验记录表

工程名称:蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-DQ-PXJY-042

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架檩条连接件、斜梁	材料型号规格	
		生产厂家	庞大(天津)工贸有限公司	使用部位	光伏区
	工序	工序名称	2.2.4	实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	85 μm	
2	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	84.3 μm	
3	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	78.7 μm	
4	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	80 μm	
5	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	91 μm	
6	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	94.2 μm	
7	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	87.5 μm	
8	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	95 μm	
9	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	79.6 μm	
10	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	95 μm	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、游标卡尺, 镀锌层检测仪		
检验人员	陈子丽		检验日期	2020年 09 月 01 日	