

平行检验记录表

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-DQ-PXJY-044

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	92#、93#箱变区域桥架安装	实施单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	位置	设计要求	符合要求		
2	桥架伸缩节安装	设计要求	符合要求		
3	桥架间防雷接地铜芯软 导线跨接	设计要求	符合要求		
4	桥架对接	无锚边	符合要求		
5	桥架盖板安装	牢固, 便拆卸	符合要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	陈 瀚	检验日期	2020 年 09 月 05 日		