

平行检验记录表

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-DQ-PXJY-045

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架斜梁、后斜支撑、檩条	材料型号规格	C100×50×15×2.0、C100×50×15×2.0、C80×45×15×2.0
		生产厂家	天津中信隆金属结构有限公司	使用部位	光伏区
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	77.2 μm		
2	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	73.2 μm		
3	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	89.9 μm		
4	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	85.7 μm		
5	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	91 μm		
6	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	83.7 μm		
7	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	89.5 μm		
8	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	97 μm		
9	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	75.6 μm		
10	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	68.5 μm		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺, 镀锌层检测仪			
检验人员	陈 溯	检验日期	2020年 04 月 07 日		