

平行检验记录表

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-DQ-PXJY-046

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架抱箍、托盘式水平直通	材料型号规格	400*150、200*150
		生产厂家	天津市亚威电缆桥架有限公司	使用部位	光伏区
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	桥架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	75.8 μm		
2	桥架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	68.4 μm		
3	桥架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	87.4 μm		
4	桥架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	97 μm		
5	桥架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	98.6 μm		
6	桥架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	85.7 μm		
7	桥架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	89.9 μm		
8	桥架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	97 μm		
9	桥架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	75.6 μm		
10	桥架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	88.5 μm		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺, 镀锌层检测仪			
检验人员	陈 瀚	检验日期	2020 年 04 月 09 日		