

平行检验记录表

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-DQ-PXJY-051

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	96#箱变区域组件安装	实施单位	中国电建集团江 西省电力设计院 有限公司
其他					
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	组件规格型号		光伏组件应按照设计图纸的 型号、规格进行安装	符合要求	
2	组件角度偏差		组件角度偏差大于等于 $\pm 1^\circ$	符合设计及规范要求	
3	光伏组件的外观及各部 件		光伏组件的外观及各部件完 好无损, 相邻光伏组件间大于 等于 5mm 同组光伏组件间大 于等于 2mm	符合设计及规范要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、角度仪		
检验人员	张金碧		检验日期	2020 年 09 月 19 日	