

平行检验记录表

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-TJ-PXJY-073

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	87#箱变区域预应力管桩施工	实施单位	中国电建集团江 西省电力设计院 有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	桩位偏差	设计要求	符合要求		
2	桩身检测	设计要求	符合要求		
3	桩顶标高	设计要求±50	符合要求		
4	承载力	设计要求	符合要求		
5	桩头焊接质量及防腐	设计及标准规范要求	符合要求		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	张金峰	检验日期	2020 年 10 月 22 日		