

平行检验记录表

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-DQ-PXJY-079

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	92#、94#、95#、96#、97#箱 变区域桥架安装	实施单位	中国电建集团江 西省电力设计院 有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	位置		设计要求	符合要求	
2	桥架伸缩节安装		设计要求	符合要求	
3	桥架间防雷接地铜芯软 导线跨接		设计要求	符合要求	
4	桥架对接		无锚边	符合要求	
5	桥架盖板安装		牢固, 便拆卸	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	张金号		检验日期	2020 年 10 月 30 日	