

平行检验记录表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJBM26-04

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	AL6005-T6
		生产厂家	福建安泰新能源科技有限公司	使用部位	4#号方阵
	工序	工序名称	平导轨安装	实施单位	芜湖和诚电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	符合设计要求		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	符合		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合		
8	安装角度	方向正确, 且偏差士 1°	符合		
	/				
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		水准仪 (DZS3-2T NO 1604226) 钢卷尺			
检验人员	陈国栋	检验日期	2020 年 08 月 05 日		



扫描全能王 创建