

工程平行检验记录

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号 GFDZJBM26-06

施工部位	6#5#、9#10#箱变、箱逆变基础	检验时间	2020 年 08 月 10 日
检验项目: 立柱基础验槽 检验依据: 图纸 检验方式: 水平仪、钢尺 问题及处理情况: 1、立柱开挖深度与设计图纸不符, 深度不够。 2、中心位置偏移。 要求: 按设计图纸需要加深到设计标高。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
项目监理部 (章):  总监理工程师: 修志明 专业监理工程师: 周同友 日期: 2020.08.10			

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 1 份项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建