

平行检验记录表

工程名称:溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号:GFDZJBM26-15

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	箱式变电站 ZBW5	设备型号规格	1250KVA/0.315/0.800KV/0.5
		生产厂家	江苏大全箱变科技有限公司	安装位置	5#塔, 7#塔, 9#10#
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	吊装就位	实施单位	芜湖和诚电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外观	无损伤, 变形	无损伤, 变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合		
5	安装的形式	设计图纸	符合		
6	安装标高	设计图纸	符合		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合		
8	安装角度	方向正确, 且偏差±1°	符合		
	/				
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		水准仪 (DSC-2T NO: 1604226) 钢卷尺			
检验人员	王飞	检验日期	2020年09月18日		



扫描全能王 创建