

平行检验记录表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJBM26-16

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	一二次预制舱	设备型号规格	YZC
		生产厂家	江苏大全箱变科技有限公司	安装位置	开关站
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	吊装就位	实施单位	芜湖和诚电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤 变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合		
5	安装的形式	设计图纸	符合		
6	安装标高	设计图纸	符合		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合		
8	安装角度	方向正确, 且偏差±1°			
	/				
检验结论		符合设计			
检验仪器及编号		水准仪 (DZS3-2T NO 1604226) 钢卷尺			
检验人员	田国栋	检验日期	2020 年 09 月 18 日		



扫描全能王 创建