

施工图预检记录表

工程名称:溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目 编号:GFDZJBM44-02

图纸名称: 800KVA/1250KVA 箱变基础施工图: 140581118000IS-T0102-01、140581118000IS-T0102-02。800KVA/1250KVA 箱变基础施工图: 140581118000IS-T0102-03。阳光 1250KW、阳光 500KW、阳光 630KW 逆变器基础施工图: 140581118000IS-T0101-04。科华 1250KW 逆变器施工图: 140581118000IS-T0101-05。		
序号	预检记录	备注
800KVA/1250KVA, 800KVA/1250KVA 箱变基础施工图,	施工现场箱变基础位置经与厂区工程部现场确认, 设计图纸标注箱变基础与厂区工程部要求的位置不符。	
阳光 1250KW、阳光 500KW、阳光 630KW 逆变器基础施工图、科华 1250KW 逆变器施工图: 140581118000IS-T0101-05。	施工现场逆变器基础位置经与厂区工程部现场确认, 设计图纸标注基础与厂区工程部要求的位置不符。	
参与人员签名: 日期: 2020 年 08 月 03 日		

- 注 1. 该表格用于监理单位对施工图的预检。
2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号, 不需一册一份记录。
3. 对于设计中有不符合强制性条文的, 应于注明违反条款。
4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。
5. 对监理单位提出的建议和意见进行跟踪, 会检纪要中明确的内容在备注中说明。



扫描全能王 创建