

平行检验记录表

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编号：JSHJT-PXJY-20200927

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	100*100/200*100
		生产厂家	文安县华宏五金制品有限公司	使用部位	南和厂区
	工序	工序名称		实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	桥架（长度、宽度、高度）	符合国标及设计要求	符合		
2	桥架连接片	符合国标及设计要求	符合		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺（618002468-005）卷尺（412104856-001）涂层测厚仪（619009170）			
检验人员	张明恒		检验日期	2020.09.27	

