

平行检验记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目
编号：JZL3-JL01-JY004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	地锚桩施工	实施单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	钢管规格	Ø76×4mm	合格		
2	镀锌厚度	不小于 75um	合格		
3	焊接方式	设计要求	合格		
4	竖向抗压承载力	设计要求	合格		
5	竖向抗拔承载力	设计要求	合格		
6	水平承载力	设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		电子拉力称 钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	张献忠 许青松	检验日期	2020 年 10月 17日		



扫描全能王 创建