

平行检验记录表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目
编号: JZL3-JL01-JY005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	地桩	材料型号规格	76*4.00*1400
		生产厂家	黄骅钰孚泰五金制品股份有限公司	使用部位	支架底部基础
	工序	工序名称		实施单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	钢管规格	Ø76×4mm	合格		
2	镀锌厚度	不小于 75um	合格		
3	焊接方式	设计要求	合格		
4	焊缝高度	设计要求	合格		
5					
6					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	张献忠 许青松	检验日期	2020 年 10 月 26 日		



扫描全能王 创建