

平行检验记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目
 编号：JZL3-JL01-JY007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	立柱	材料型号规格	60*3.0*2299 60*3.0*858
		生产厂家	无锡市君宁光伏支架有限公司	使用部位	光伏支架
	工序	工序名称		实施单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	热镀锌厚度	不小于 75um	合格		
2	材料质量	设计要求	合格		
3	型号尺寸	设计要求	合格		
4					
5					
6					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪		
检验人员	张献忠 许树松		检验日期	2020 年 10 月 26 日	



扫描全能王 创建