

平行检验记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目
 编号：JZL3-JL01-JY042

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	灌注	实施单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	垂直度	设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	标高	设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	纵向桩距	设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	横向桩距	设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	中心线偏差	设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		符合设计			
检验仪器及编号		水准仪、经纬仪、水平尺、卷尺			
检验人员	张献忠		检验日期	2021 年 1 月 18 日	



扫描全能王 创建