

平行检验记录表

工程名称: 日照天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目

编号: RZTH-ZHJL-003

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格	
		生产厂家	安装位置	
	材料	材料名称	材料型号规格	
		生产厂家	使用部位	
	工序	工序名称	支架组装	实施单位
其他		3# 车间 屋面		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	符合标准	观察
	外形尺寸	符合图纸	符合标准	用钢尺检测
	零部件数量	齐全	符合标准	与图纸数量核对
设备安装	安装位置	±20	符合标准	符合图纸设计
	安装的形式	±3	符合标准	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高	±10	符合标准	与图纸设计一致
	安装方向	±10	符合标准	方向正确
	螺栓紧固	≤ (1/100) * L (L-螺栓长度)	符合标准	符合厂家技术要求
	垂直度偏差	底端不碰孔壁	符合标准	≤ 1mm/m
	立柱侧向平齐度偏差	接触平整良好, 螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	符合标准	检查施工记录及试件强度报告
	接地安装	符合图纸设计	符合标准	参照图纸
调整支架角度	≤ 1 度	符合标准	角尺及钢尺检测	
检验结论		符合标准		
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	李金梁	检验日期	2020 年 10 月 21 日	