

平行检验记录表

工程名称：滑县永达道口 2.5M 分布式光伏项目

编号：JZL5-HXYD-004

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☐	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	新建基础接地	实施单位	苏华建设集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	扁钢型号、规格	设计要求	合格		
2	扁钢镀锌层厚度	设计要求	合格		
3	焊接搭接面	设计要求	合格		
4	焊缝质量	设计要求	合格		
5	焊接接头防腐	设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	南玉荣	检验日期	2020 年 10 月 18 日		



扫描全能王 创建