

平行检验记录表

工程名称： 中电工程浙江青田东源镇万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号： 30-NC300601S-PXJY-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	架空线路主线 12 号 铁塔塔基施工	实施单位	浙江宏鑫电力 工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	基础开挖尺寸	按照图纸设计施工	合格		
02	模板施工	按照规范要求施工	合格		
03	钢筋规格数量	按照图纸设计施工	合格		
04	钢筋连接、绑扎	按照规范要求施工	合格		
05	保护层厚度	按照规范施工	合格		
06	混凝土强度	按照图纸设计施工	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢尺（HK2006241393）、游标卡尺（HK2006241371）			
检验人员	叶金家	检验日期	2020 年 11 月 10 日		