

平行检验记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-PXJY-010

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	驮龙光伏区 S2 区域支架安装	实施单位	浙江宏鑫电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	合格	观察	
02	外形尺寸	符合图纸	合格	用钢尺检测	
03	零部件数量	齐全	合格	与图纸数量核对	
04	安装标高	±10	合格	与图纸设计一致	
05	安装方向	±10	合格	方向正确	
06	螺栓紧固	≤ (1/100) * L (L-螺栓长度)	合格		
07	垂直度偏差	底端不碰孔壁	合格		
08	立柱侧向平齐度偏差	接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	合格		
09	调整支架角度	≤1 度	合格	角度仪及钢尺检测	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢尺 (HK2006241393)、角度仪 (HK2006241365)			
检验人员	宋泉斌	检验日期	2020 年 11 月 27 日		