

平行检验记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-PXJY-014

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	驮龙光伏区 S2 电缆敷设	实施单位	浙江宏鑫电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
001	型号、规格及数量	按设计规定	合格	观察	
002	外观检查	无机械损伤	合格	观察	
003	绝缘检查	良好	合格	用绝缘电阻检测仪检测	
004	敷设路径	按设计规定	合格	观察	
005	电缆弯曲半径	按 GB50168-2018 规定	合格	用钢尺检测	
006	电缆线固定	挂装牢固	合格	观察	
007	标志桩	按 GB50168-2018 规定	合格	观察	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢尺 (HK20062413930)、绝缘电阻检测仪 (HK2006241386)			
检验人员	李勇	检验日期	2020 年 12 月 03 日		