

平行检验记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-PXJY-034

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	驮坑光伏区 S2 电缆敷设	实施单位	浙江宏鑫电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
001	型号、规格及数量		按设计规定	合格	观察
002	外观检查		无机械损伤	合格	观察
003	绝缘检查		良好	合格	用绝缘电阻检测仪检测
004	敷设路径		按设计规定	合格	观察
005	电缆弯曲半径		按 GB50168-2018 规定	合格	用钢尺检测
006	电缆线固定		挂装牢固	合格	观察
007	标志桩		按 GB50168-2018 规定	合格	观察
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢尺 (HK20062413930)、绝缘电阻检测仪 (HK2006241386)		
检验人员	张兵		检验日期	2021 年 01 月 12 日	