

平行检验记录表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLWH-PXJY-011

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	接地扁铁	材料型号规格	4*40
		生产厂家	荆门日月星建材有限公司	使用部位	屋面电气施工
	工序	工序名称		实施单位	浙江正泰新能源开发有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	镀锌层厚度	应符合设计/技术协议要求 65um	合格		
2	厚度	图纸要求 4mm	合格		
3	宽度	图纸要求 40mm	合格		
4					
5					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		涂层测厚仪、卷尺、游标卡尺			
检验人员	检验日期		2020 年 10 月 8 日		



扫描全能王 创建