

平行检验记录表

工程名称：天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

编号：JZL5-FLD-PXJY-003

检验对象分类			☒ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-110KTL-MO
		生产厂家	华为	安装位置	D 车间屋顶
	材料	材料名称	逆变器	材料型号规格	SUN2000-110KTL-MO
		生产厂家	华为	使用部位	D 车间屋顶
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	苏州市中启建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	顶部宜高出抹平地面	10mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、接地电阻测试仪			
检验人员	南玉荣	检验日期	2021 年 1 月 3 日		