

平行检验记录表

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: PXJY-15

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	焊条屋面
	工序	工序名称	彩钢瓦封边	实施单位	四川旺邦
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	封边是否到位	包裹空隙	是		
2	封边是否紧固到位	可靠连接	是		
3	屋脊封边接口处防水	已做防水	符合要求		
4					
5					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		电动扳手			
检验人员	张良美	检验日期	2020 年 12 月 22 日		



扫描全能王 创建