

平行检验记录表

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: PXJY-046

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	M12 锚栓 (预埋件)	材料型号规格	UM12*120*200
		生产厂家		使用部位	独立基础预埋件
	工序	工序名称	独立基础制作	实施单位	四川胜邦建筑工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	预埋件型号、规格		预埋件的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准;	合格	
2	预埋件浇筑		预埋件严格按施工规范要求。技术、质量的把控, 锚筋的规格尺寸、长度、直径, 保证准确无误。测量人员依据控制线定出预埋件位置, 便于浇筑时位置不偏移。	合格	
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	张长东		检验日期	2021.3.6	



扫描全能王 创建