

平行检验记录表

工程名称: 菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: HZGF-ZJ-PXJY-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	基础支模安装	实施单位	常州天合智慧能源工程 有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	安装现浇结构的上层模板	必须符合设计要求	符合要求		
2	涂刷模板隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	符合设计及规范要求		
3	模板安装接缝不应漏浆	浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,模板内无积水,无杂物。	符合设计及规范要求		
4	模板安装轴线位置	设计要求标准的规定	符合规范要求		
5	截面内部尺寸	±10	符合要求		
6	层高垂直度	≤5m	符合要求		
7	相邻两板表面高低差	设计要求标准的规定	符合要求		
8	表面平整度	设计要求标准的规定	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	陈 涸	检验日期	2021 年 08 月 18 日		