

平行检验记录表

工程名称: 菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: HZGF-ZJ-PXJY-009

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	基础钢结构立柱
	材料	材料名称	工字钢	材料型号规格	50/5 40/4
		生产厂家		使用部位	光伏区
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	钢结构立柱镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	167 μm	
2	钢结构立柱镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	135 μm	
3	钢结构立柱镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	92.3 μm	
4	钢结构斜支撑镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	155 μm	
5	钢结构斜支撑镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	103 μm	
6	钢结构斜支撑镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65 \mu m$	155 μm	
7					
8					
9					
10					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			镀锌层检测仪		
检验人员	陈瀚		检验日期	2021 年 10 月 02 日	