

平行检验记录表

工程名称： 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号： ZHJL-PXJY-013

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	养鸭鱼塘组件安装	实施单位	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	符合要求	GB/T50796-2012	
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012	
3	零部件数量	齐全	符合要求	GB/T50796-2012	
4	安装位置	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012	
5	安装的形式	符合设计文件的规定	符合要求	GB/T50796-2012	
6	安装标高	与图纸设计一致	符合要求	GB/T50796-2012	
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012	
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012	
9	组件边缘高差	相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012	
10	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012	
11	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012	
12	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012	
检验结论		合格			
检验人员	秦帮学	检验日期	2022 年 04 月 01 日		