

# 平行检验记录表

工程名称： 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号： ZHJL-PXJY-023

| 检验对象分类   |           |                                                  | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备        | 设备名称                                             |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |           | 生产厂家                                             |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料        | 材料名称                                             |                             | 材料型号规格                      | JAM72S30-545/MR                        |
|          |           | 生产厂家                                             |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序        | 工序名称                                             | 山包组件安装                      | 实施单位                        | 四川协佳工程设计有限公司<br>无锡镛正能源科技有限公司           |
|          |           | 其他                                               |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目   | 质量标准                                             | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1        | 外观        | 无损伤、变形                                           | 符合要求                        |                             |                                        |
| 2        | 外形尺寸      | 符合图纸                                             | 符合要求                        |                             |                                        |
| 3        | 零部件数量     | 齐全                                               | 符合要求                        |                             |                                        |
| 4        | 安装位置      | 符合图纸设计要求                                         | 符合要求                        |                             |                                        |
| 5        | 安装的形式     | 符合设计文件的规定                                        | 符合要求                        |                             |                                        |
| 6        | 安装标高      | 与图纸设计一致                                          | 符合要求                        |                             |                                        |
| 7        | 螺栓紧固      | 符合厂家技术要求                                         | 符合要求                        |                             |                                        |
| 8        | 安装角度      | 方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$                           | 符合要求                        |                             |                                        |
| 9        | 组件边缘高差    | 相邻组件间 $\leq 1$ ，东西向全长（相同标高） $\leq 10$            | 符合要求                        |                             |                                        |
| 10       | 组件平整度     | 相邻组件间 $\leq 2$ ，东西向全长（相同轴线及标高） $\leq 5$ （与设计值比较） | 符合要求                        |                             |                                        |
| 11       | 组件下缘距地面距离 | 符合图纸设计要求                                         | 符合要求                        |                             |                                        |
| 12       | 接地安装      | 符合图纸设计要求                                         | 符合要求                        |                             |                                        |
|          |           |                                                  |                             |                             |                                        |
|          |           |                                                  |                             |                             |                                        |
|          |           |                                                  |                             |                             |                                        |
|          |           |                                                  |                             |                             |                                        |
|          |           |                                                  |                             |                             |                                        |
|          |           |                                                  |                             |                             |                                        |
|          |           |                                                  |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |           | 合格                                               |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 秦帮学       | 检验日期                                             | 2022 年 06 月 3 日             |                             |                                        |

