

平行检验记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号:YCGF-PXJC-102

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	A06、A07、A09
	工序	工序名称	低压直流电缆沟 (出汇流箱 2*240 电缆)	实施单位	江苏伏峰电力科技有限公司
		其他	升压站		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	电缆沟深度不低于 1m	设计要求	合格		
2	电缆沟底部平整	设计要求	合格		
3	过路部分是否穿 PE 管	设计要求	合格		
4	电缆沟宽度	设计要求	合格		
5	至箱逆变是否预留	设计要求	合格		
6	是否防火封堵	设计要求	合格		
7					
8					
9					
检验结论		钢卷尺 合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	平卫志 王学东 张健		检验日期	2021年12月8日	