

平行检验记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号:YCGF-PXJC-110

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	A13、A14、A12
	工序	工序名称	高压集电线路	实施单位	江苏伏峰电力科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	电缆沟深度不低于 1m	设计要求	合格		
2	电缆沟宽度	设计要求	合格		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	严忠 王学东 张健		检验日期	2022年3月7日	