

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号:YCGF-PXJC-118

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	A03
	工序	工序名称	4 ² 直流电缆	实施单位	江苏伏峰电力科技有限公司
		其他	升压站		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	组件接线扎带扎紧	设计要求		合格	
2	局部入地处是否穿 PE 管	设计要求		合格	
3	入地处理深不低于 1m	设计要求		合格	
4	每根 PE 管不得多于 8 根 4 ² 线	设计要求		合格	
5	4 ² 线是否挂标识	设计要求		合格	
6	是否防火封堵	设计要求		合格	
7					
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	严卫忠 王学东 张良玉		检验日期	2022 年 4 月 3 日	