

平行检验记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号:YCGF-PXJC-119

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	A05.A14
	工序	工序名称	4 ² 直流电缆	实施单位	江苏伏峰电力科技有限公司
		其他	升压站		
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	组件接线扎带扎紧	设计要求	合格		
2	局部入地处是否穿 PE 管	设计要求	合格		
3	入地处理深不低于 1m	设计要求	合格		
4	每根 PE 管不得多于 8 根 4 ² 线	设计要求	合格		
5	4 ² 线是否挂标识	设计要求	合格		
6	是否防火封堵	设计要求	合格		
7					
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	严忠 王学东 张良臣		检验日期	2022 年 4 月 4 日	