

平行检验记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号:YCGF-PXJC-129

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	B01 至 A14
	工序	工序名称	35KV 高压集电线路	实施单位	江苏伏峰电力科技有限公司
		其他	升压站		
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果		备 注
1	电缆沟深度不低于 1m	设计要求	符合要求		
2	电缆沟底部平整	设计要求	符合要求		
3	过路部分是否穿钢管	设计要求	符合要求		
4	电缆沟宽度	设计要求	符合要求		
5	至箱变是否预留	设计要求	符合要求		
6	是否防火封堵	设计要求	是		
7	铺砂盖砖及设置挡 板	设计要求	符合要求		
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	张良		检验日期	2022 年 5 月 5 日	