

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-042

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	A12
	工序	工序名称	箱逆变集油池砌筑	实施单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	MU15 砖	设计要求	符合要求		
2	地板坡度 0.5%	设计要求	符合要求		
3	预留孔	设计要求	符合要求		
4	平整度	设计要求	符合要求		
5					
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	平卫忠 王学东 张良美		检验日期	2021 年 7 月 10 日	



扫描全能王 创建