

平行检验记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-044

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	A1
	工序	工序名称	箱变集油池砌筑	实施单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	MU15 砖		设计要求	符合要求	
2	地板坡度 0.5%		设计要求	符合要求	
3	预留孔		设计要求	符合要求	
4	平整度		设计要求	符合要求	
5					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	严卫忠 王学东 张俊		检验日期	2021 年 7 月 12 日	



扫描全能王 创建