

平行检验记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-060

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	B03
	工序	工序名称	箱逆变集油池砌筑	实施单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	MU15 砖	设计要求	符合要求		
2	地板坡度 0.5%	设计要求	符合要求		
3	预留孔	设计要求	符合要求		
4	平整度	设计要求	符合要求		
5					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	严志玉 李学东 张良玉		检验日期	2021 年 8 月 7 日	



扫描全能王 创建