

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-070

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	综合楼构造柱电渣压力焊	实施单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	焊包均匀	设计要求	符合要求		
2	有无明显烧伤缺陷	设计要求	符合要求		
3	接头处偏移不大于 2mm	设计要求	符合要求		
4	杂质清理	设计要求	符合要求		
5					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	严卫忠 张良杰	检验日期	2021 年 9 月 12 日		



扫描全能王 创建