平行检验记录表

工程名称：宣城申宣流水镇100MW农光互补光伏电站项目　　编号：YCGF-PXJC-73

检验对象分类			□设备　□材料　☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电气接地网抹灰	实施单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
		其他			

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	是否在墙与砼柱接缝处	设计要求	符合要求	
2	抹灰深度20-30mm	设计要求	符合要求	
3	平整度	设计要求	符合要求	
4	是否压实	设计要求	符合要求	
5				

检验结论	合格		
检验仪器设备编号		钢卷尺	
检验人员	阳安 张金生	检验日期	2021年9月17日

扫描全能王 创建