

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-76

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电气楼一次侧母排安装	实施单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	母排光洁、无裂纹、不扭曲	设计要求	符合要求		
2	母排切断面平整	设计要求	符合要求		
3	母排的弯曲半径符合规范	设计要求	符合要求		
4	螺栓连接弹垫、平垫齐全、紧固到位	设计要求	符合要求		
5	母排之间距离符合规范	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、卡尺			
检验人员	严卫志 王荣东 张良志		检验日期	2021 年 9 月 22 日	



扫描全能王 创建