

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 18 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 9℃ - 18℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对 A07 光伏区支架安装检查符合支架安装要求 2. 对综合楼外墙粉刷, 电气楼外墙保温粉刷检查要求米分刷控制好砂浆比及墙体平整度 3. 对电气设备 6/10kV 电缆 1 而耐压试验检查, 耐压试验数值为 52kV, 符合设计要求	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良东	
记录人:	张良东	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠



扫描全能王 创建