

13	箍筋、横向钢筋间距偏差		± 20	合格	
14	钢筋弯起点位移		≤ 20	合格	
15	预埋件	中心位移	≤ 5	合格	
		水平高差	$+3 \sim 0$	合格	
检验结论		符合要求			
检验人员		王朝煌		检验日期	
				2021 年 3 月 20 日	